

## ขอบเขตของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามสำนักงานและบ้านพัก อ.ส.ค.  
เงินงบประมาณโครงการ 296,400.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลาง 296,400.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ\*
  - 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
  - 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  - 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  - 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  - 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  - 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  - 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานดังกล่าว
  - 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  - 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อ.ส.ค. ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างครั้งนี้
  - 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน
  - 3.1 ตามเอกสารแนบท้าย
4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ
  - 4.1 ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดคีย์ราคาไม่น้อยกว่า..60.วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในกำหนดคีย์ราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
  - 4.2 กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน..60..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
5. การทำสัญญา  
ผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องทำสัญญากับ อ.ส.ค. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ลงชื่อ สมพงษ์ คุ้ม ประธานกรรมการ ลงชื่อ kom กรรมการ ลงชื่อ สมพงษ์ กรรมการเลขานุการ

(หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง)

(นายเอนก เรโนจันทร์)

(นายสายชล พุ่มพุตรา)

6. อัตราค่าปรับ  
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง  
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า .....ปี.....เดือน.....วัน นับถัดจากวันที่ อ.ส.ค. ได้รับมอบงาน โดย ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ  
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ อ.ส.ค. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม

ลงชื่อ.....*วิเศษ วัฒน*.....ประธานกรรมการ

(หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....*km*.....กรรมการ

(นายเอนก เรโนจันทร์)

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสายชล พุ่มพุทรา)

อนุมัติ


.....*สมชาย*.....


ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ  
**นายปภินวิทย์ วิจารย์นิตยา**  
**หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ**


## เอกสารแนบ

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามสำนักงานและบ้านพัก อ.ส.ค. ปีงบประมาณ 2564

1. ตรวจสอบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทั้งระบบ พร้อมเติมน้ำยา (โดยผู้รับจ้างเหมาเป็นผู้จัดหาเอง)
2. ตรวจสอบทำความสะอาดหน้ากากกรองฝุ่น ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น
3. ตรวจสอบทำความสะอาดชุดคอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้ปกติ
5. ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ และฐานการยึดเครื่องให้ใช้งานได้ดี
6. ทำความสะอาด ตรวจสอบเช็คเครื่องปรับอากาศ เครื่องละ 2 ครั้งต่อปี
  - 6.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ก.พ. 2564 ถึง มี.ค. 2564
  - 6.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ส.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564
7. ก่อนเข้ารับบริการเครื่องปรับอากาศเครื่องใด ให้ทดสอบการทำงานก่อนทุกครั้งว่าเครื่องยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่
8. หลังจากบริการแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศว่าทำงานปกติดี มีความเย็น ไม่มีเสียงดัง ไม่มีน้ำรั่วหยด เป็นระยะเวลา 3 วัน แล้วจึงให้หน่วยงานเจ้าของเครื่องปรับอากาศตรวจรับ
9. หากหลังบริการแล้ว เมื่อทดสอบเครื่องพบว่าเกิดปัญหา เครื่องทำงานผิดปกติ ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบและแก้ไขให้ใช้งานได้ตามเดิม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเอนก เรโนจันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายสายชล พุ่มพุทรา)